

Schema voor grondwateronttrekkingen

In onderstaande tabel is het normenstelsel van registratie, algemene regels en de vergunningplicht weergegeven.

REGIEM	KWETSBAAR GEBIED	
	zoet	zout
Registratie	$Q > 0 \text{ m}^3 / \text{uur}$	$Q > 0 \text{ m}^3 / \text{uur}$
Vergunningplicht	$Q > 0 \text{ m}^3 / \text{uur}$	$Q > 0 \text{ m}^3 / \text{uur}$
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht), alleen voor tijdelijke onttrekkingen	$Q < 100 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en $Q < 1.000 \text{ m}^3 / \text{maand}$ en duur < 6 maanden	$Q < 100 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en $Q < 1.000 \text{ m}^3 / \text{maand}$ en duur < 6 maanden
	NIET KWETSBAAR GEBIED	
	zoet	zout
Registratie	$Q > 5 \text{ m}^3 / \text{uur}$	$Q > 5 \text{ m}^3 / \text{uur}$
Vergunningplicht	$Q > 10 \text{ m}^3 / \text{uur}$ of $Q > 1.000 \text{ m}^3 / \text{maand}$ of $Q > 8.000 \text{ m}^3 / \text{jaar}$	$Q > 10 \text{ m}^3 / \text{uur}$ of $Q > 30.000 \text{ m}^3 / \text{jaar}$
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht), alleen voor tijdelijke onttrekkingen	$10 < Q < 100 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en $Q < 3.000 \text{ m}^3 / \text{kwartaal}$ en duur < 6 maanden	$10 < Q < 100 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en $Q < 15.000 \text{ m}^3 / \text{maand}$ en $Q < 30.000 \text{ m}^3 / 6 \text{ maanden}^1$ en duur < 6 maanden
Algemene regels (i.p.v. vergunningplicht), alleen voor beregening uit zoetwaterbellen >15 meter of zoetwaterbellen tot de geohydrologische basis	$10 < Q < 60 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en $Q < 3.000 \text{ m}^3 / \text{kwartaal}$ en $Q < 8.000 \text{ m}^3 / \text{jaar}$	

¹ Deze beperking geldt niet voor sleufbemalingen.

Toelichting bij tabel

Bij de normen voor registratie geldt voor Q = pompcapaciteit. Bij de normen voor vergunningplicht en de meldplicht voor algemene regels geldt voor Q = te onttrekken hoeveelheid grondwater per tijdseenheid.

In de tabel staan de normen die gelden voor alle categorieën onttrekkingen. Registratie van een onttrekking in kwetsbaar gebied is altijd verplicht. In niet-kwetsbare gebieden is dat altijd het geval bij onttrekkingen waarmee per uur meer dan 5 m^3 grondwater kan worden opgepompt. De interpretatie van de tabel wordt aan de hand van een voorbeeld geduid: Voor een onttrekking binnen kwetsbaar gebied is altijd een vergunning vereist tenzij het een tijdelijke onttrekking betreft die valt binnen de normen voor algemene regels (theoretische pompcapaciteit maximaal $100 \text{ m}^3 / \text{uur}$ en onttrekking minder dan $1.000 \text{ m}^3 / \text{maand}$ en onttrekking duurt korter dan 6 maanden).

Op grond van het Waterbesluit geldt een meldplicht voor de in de tabel vermelde onttrekkingen die onder algemene regels of registratie vallen.